



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Випробувальний центр

Відокремленого підрозділу санітарної охорони територій та на видах транспорту
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МОЗ УКРАЇНИ »

68001, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 37, т. (04868) 9-56-29, ЄДРПОУ 44882223

Email: csesvt.asu@gmail.com



201131

Випробування

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Керівник ВЦ

Т. Г. Подуст Подуст Т. Г.
«27 листопада» 2025 р.

ПРОТОКОЛ № 02.1631-02.1632/1893

Випробовувань

від « 27 » листопада 2025 року

1. Реєстраційний номер, об'єкт (и) випробовування:

КП «Чорноморськводоканал» (контрольні точки)

Вода питна водопровідна:

- с. Малодолинське, вул. Зелена, 38 -02.1631;

- с. Б.Балка, вул. Північна- 02.1632

2. НД на об'єкти випробовування: ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

3. НД на методи відбирання зразків : ДСТУ ISO 5667-2:2003; МВ 10.2.1.113-2005

4. Замовник, (виробник) адреса: КП «Чорноморськводоканал» – 68003, Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 41-а.

5. Мета відбору, супровідні документи: договір №573 від 25.12.2024р; акт відбору проб води питної водопровідної від 24.11.2025р.

Умови відбору та транспортування: Проби відібрані в стерильний скляний та пластиковий посуд, доставлені автотранспортом в термосумці.

Умови відбору та транспортування відповідають нормативним вимогам.

6. Дата одержання об'єкту (ів) випробовування: 24.11.2025р.

7. Дата проведення випробовування: 24.11.2025р. – 26.11.2025р.

8. Результати випробовувань:

№ результату лаб. досліджень	Найменування показників, інгредієнтів та інше	Допустимі рівні	Результати випробування	НД на методи випробування	Невизначеність вимірювань	Відмітка про відповідність
Вода питна водопровідна с. Малодолинське, вул.Зелена,38 -02.1631						
02.1631/16809-16812	Визначення мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів (загальне мікробне число КУО/см³)	≤ 50	11	МВ 10.2.1-113-2005	-	Відповідає
	Виявлення бактерій групи кишкової палички (Загальні колі форми в 100 см³)	Відсутні	Відсутні		-	Відповідає
	Виявлення E. coli в 100 см³	Відсутні	Відсутні		-	Відповідає
	Виявлення ентерококів в 100 см³	Відсутні	Відсутні	МВ 7.2-03-01/2023	-	Відповідає
02.1631/3106	Запах при 20С°	≤ 2 балів	0	МВ 01-03/2023	-	Відповідає
	Запах при 60С°		0			
	Смак, присмак	≤ 2 балів	0	МВ 01-03/2023	-	Відповідає
	Забарвленість	≤ 20 градусів	6,58	ДСТУ ISO 7887:2003	-	Відповідає
	Каламутність	≤ 1,0 НОК	0,12	ДСТУ ISO 7027:2003	-	Відповідає
	Хлор залишковий: вільний	≤ 0,5 мг/дм³	<0,03	ДСТУ ISO 393-1:2003	-	Відповідає
Вода питна водопровідна с. Б. Балка, вул. Північна- 02.1632						
02.1632/16813-16816	Визначення мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів (загальне мікробне число КУО/см³)	≤ 50	16	МВ 10.2.1-113-2005	-	Відповідає
	Виявлення бактерій групи кишкової палички (Загальні колі форми в 100 см³)	Відсутні	Відсутні		-	Відповідає
	Виявлення E. coli в 100 см³	Відсутні	Відсутні		-	
	Виявлення ентерококів в 100 см³	Відсутні	Відсутні	МВ 7.2-03-01/2023	-	Відповідає
02.1632/3107	Запах при 20С°	≤ 2 балів	0	МВ 01-03/2023	-	Відповідає
	Запах при 60С°		0			
	Смак, присмак	≤ 2 балів	0	МВ 01-03/2023	-	Відповідає

Забарвленість	≤ 20 градусів	5,14	ДСТУ ISO 7887:2003	-	Відповідає
Каламутність	≤ 1,0 НОК	0,21	ДСТУ ISO 7027:2003	-	Відповідає
Хлор залишковий: вільний	≤ 0,5 мг/дм³	<0,03	ДСТУ ISO 7393-1:2003	-	Відповідає

Відповідальні виконавці:

Зав. санітарно-гігієнічною лабораторією
Карпенко Л. П.Зав. мікробіологічною лабораторією
Красіловська О. М.**9. Висновок (думки та тлумачення):**

Проби води питної водопровідної (02.1631-02.02.1632) за дослідженими показниками **відповідають** вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Лікар:

(відповідальний за оформлення протоколу випробовування)

« 27 » листопада 2025р.

Примітки :

1.* - методику випробувань не внесено в сферу акредитації відповідно до ДСТУ ISO/IEC 17025-2019.

2.** - невизначеність вимірювання вноситься в протокол, якщо вона стосується вірогідності або застосування результатів випробувань, якщо цього вимагає інструкція замовника, якщо невизначеність впливає на відповідність діапазону, зазначеному в технічних вимогах.

Цей протокол не може бути відтворений, тиражований та розповсюджений, повністю чи частково, як офіційний документ без дозволу керівництва ВЦ.

Результати випробувань стосуються зразку, що пройшов випробування.