



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Випробувальний центр

Відокремленого підрозділу санітарної охорони територій та на видах транспорту
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МОЗ УКРАЇНИ»

68001, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 37, т. (04868) 9-56-29, ЄДРПОУ 44882223

Email; csesvt.asu@gmail.com



201131

Випробування

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Керівник ВЦ

Подуст Т. Г.

24 липня 2025 р.

ПРОТОКОЛ № 02.0852 - 02.0853/1056

випробовувань

від « 24 » липня 2025 року

1. Реєстраційний номер та назва об'єкта (ів) випробовування:

КП «Чорноморськводоканал» (контрольні точки). Вода питна водопровідна:

-с. Малодолинське, вул..Зелена,38, ПНС - 02.0852;

- с. Олександрівка, вул..Перемоги,35-а -02.0853.

2. НД на об'єкти випробовування: ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

3. НД на методи відбирання зразків : ДСТУ ISO 5667-2:2003; МВ 10.2.1.113-2005

4. Замовник, (виробник) адреса: соціально-гігієнічний моніторинг

5. Мета випробувань, супровідні документи: виконання плану моніторингових досліджень на 2025р. ВП СОТ та на ВТ ДУ «ООЦКПХ МОЗ»; акт відбору проб води питної водопровідної від 21.07.2025р.

Умови відбору та транспортування: Проби відібрані в стерильний скляний та пластиковий посуд, доставлені автотранспортом в термосумці.

Умови відбору та транспортування відповідають нормативним вимогам.

6. Дата одержання об'єкту (ів) випробовування: 21.07.2025р.

7. Дата проведення випробовування: 21.07.2025р. – 24.07.2025р.


8. Результати випробовувань:


№ результатів лабораторних досліджень	Найменування показників, інгредієнтів та інше	Допустимі рівні, не більше	Результати випробування	НД на методи випробування	Невизначеність вимірювань	Відмітка про відповідність
Вода питна водопровідна (с. Малодолинське, вул. Зелена, 38 ПНС) – 02.0852						
02.0852/9496-99	Визначення мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів (загальне мікробне число КУО/см ³)	≤ 50	42	МВ 10.2.1-113-2005	-	Відповідає
	Виявлення бактерій групи кишкової палички (Загальні колі форми в 100 см ³)	Відсутні	Відсутні		-	Відповідає
	Виявлення E. coli в 100 см ³	Відсутні	Відсутні		-	Відповідає
	Виявлення ентерококів в 100 см ³	Відсутні	Відсутні	МВ 7.2-03-01/2023	-	Відповідає
02.0852/1822	Запах при 20С ⁰	≤ 2 балів	2	МВ 01-03/2023	-	Відповідає
	Запах при 60С ⁰		2			
	Смак, присмак	≤ 2 балів	1	МВ 01-03/2023	-	Відповідає
	Забарвленість	≤ 20 градусів	8,30	ДСТУ ISO 7887:2003	-	Відповідає
	Каламутність	≤ 1,0 НОК	0,12	ДСТУ ISO 7027:2003	-	Відповідає
	Водневий показник (РН)	6,5-8,5 Одиниць рН	7,16	ДСТУ 4077:2001	-	Відповідає
	Хлор залишковий: -вільний	≤ 0,5 мг/дм ³	< 0,03	ДСТУ ISO 7393-1:2003	-	Відповідає
	-зв'язаний	≤ 1,2 мг/дм ³	0,53			
	Окиснюваність	≤ 5,0 мг/дм ³	1,4	МВВ 081/12-0016-01	-	Відповідає
	Амоній	≤ 0,5мг/дм ³	< 0,01	ДСТУ ISO 7150-1:2003	-	Відповідає
	Сухий залишок	≤ 1000мг/дм ³	311	МВВ 081/12-0109-03	-	Відповідає
	Залізо загальне	≤ 0,2мг/дм ³	0,061	ДСТУ ISO 6332:2003	-	Відповідає
	Нітрити	≤ 0,5мг/ дм ³	< 0,002	ДСТУ ISO 6777:2003	-	Відповідає
	Алюміній	≤ 0,20мг/ дм ³	0,029	МВВ 108-12-98	-	Відповідає
	Поліфосфати	≤ 3,5мг/дм ³	< 0,005	ДСТУ ISO 6878:2008	-	Відповідає
	Хлороформ	≤ 60 мкг/дм ³	19,0	ДСТУ ISO 10301:2004	-	Відповідає

Вода питна водопровідна (сmt. Олександрівка, вул.Перемоги,35-а) – 02.0853

02.0853/ 9501-9504	Визначення мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів (загальне мікробне число КУО/см ³)	≤ 50	29	МВ 10.2.1-113-2005	-	Відповідає
	Виявлення бактерій групи кишкової палички (Загальні колі форми в 100 см ³)	Відсутні	Відсутні		-	Відповідає
	Виявлення E. coli в 100 см ³	Відсутні	Відсутні		-	Відповідає
	Виявлення ентерококів в 100 см ³	Відсутні	Відсутні	МВ 7.2-03-01/2023	-	Відповідає
02.0853/ 1823	Запах при 20C ⁰	≤ 2 балів	0	МВ 01-03/2023	-	Відповідає
	Запах при 60C ⁰		0			
	Смак, присмак	≤ 2 балів	0	МВ 01-03/2023	-	Відповідає
	Забарвленість	≤ 20 градусів	6,26	ДСТУ ISO 7887:2003	-	Відповідає
	Каламутність	≤ 1,0 НОК	0,12	ДСТУ ISO 7027:2003	-	Відповідає
	Водневий показник (РН)	6,5-8,5 Одиниць рН	7,20	ДСТУ 4077:2001	-	Відповідає
	Хлор залишковий: -вільний	≤ 0,5 мг/дм ³	<0,03	ДСТУ ISO 7393-1:2003	-	Відповідає
	-зв'язаний	≤ 1,2 мг/дм ³	0,12		-	Відповідає
	Окиснюваність	≤ 5,0 мг/дм ³	1,2	МВВ 081/12-0016-01	-	Відповідає
	Амоній	≤ 0,5мг/дм ³	< 0,01	ДСТУ ISO 7150-1:2003	-	Відповідає
	Сухий залишок	≤ 1000мг/дм ³	311	МВВ 081/12-0109-03	-	Відповідає
	Залізо загальне	≤ 0,2мг/дм ³	0,014	ДСТУ ISO 6332:2003	-	Відповідає
	Нітрити	≤ 0,5мг/ дм ³	< 0,002	ДСТУ ISO 6777:2003	-	Відповідає
	Алюміній	≤ 0,20мг/ дм ³	0,027	МВВ 108-12-98	-	Відповідає
	Поліфосфати	≤ 3,5мг/дм ³	<0,005	ДСТУ ISO 6878:2008	-	Відповідає
	Хлороформ	≤ 60 мкг/дм ³	11,0	ДСТУ ISO 10301:2004	-	Відповідає

Відповідальні виконавці:


/Зав. санітарно-гігієнічною лабораторією
 Карпенко Л.П.

Зав. бактеріологічною лабораторією
 Красівська О.М.

9. Висновок (думки та тлумачення):

Проби води питної водопровідної (02.0852- 02.0853) за дослідженими показниками **відповідають** вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Лікар:



(відповідальний за оформлення протоколу випробовування)

« 24 » липня 2025р.

Примітки :

1.* - методику випробувань не внесено в сферу акредитації відповідно до ДСТУ ISO/IEC 17025-2019.

2.** - невизначеність вимірювання вноситься в протокол, якщо вона стосується вірогідності або застосування результатів випробувань, якщо цього вимагає інструкція замовника, якщо невизначеність впливає на відповідність діапазону, зазначеному в технічних вимогах.

Цей протокол не може бути відтворений, тиражований та розповсюджений, повністю чи частково, як офіційний документ без дозволу керівництва ВЦ.

Результати випробувань стосуються зразку, що пройшов випробування.